

別記様式第7

(その1)

ハロゲン化物 (ハロン2402、1211、1301、HFC23、HFC227ea、FK-5-1-12) (区画名：)					
消火設備点検票			(設備方式：全域・局所・移動)		
名称		防火管理者	Ⓜ		
所在		立会者	Ⓜ		
点検種別	機器・総合	点検年月日	年 月 日～	年 月 日	
点検者	資格番号	点検者 所属会社	社名	TEL	
	氏名		住所		
点検項目		点検結果			措置内容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	
機器点検					
蓄圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵容器	周囲の状況			
		外形表示・標識			
		※消火剤量	本		
	容器弁	外形			
		安全性			
	安全装置	外形			
		安全性			
容器弁開放装置	外形				
	電気式				
ガス圧式					
指示圧力計					
連結管・集合管					
加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等	消火剤貯蔵タンク	周囲の状況			
		外形表示・標識			
		安全装置			
		消火剤量	kg		
	放出弁				
	放出弁開放装置	外形			
		電気式			
	ガス圧式				
	バルブ類				
	加圧用ガス容器	周囲の状況			
		外形表示			
	※ガス量	本			
	容器弁	外形			
安全性					
安全装置	外形				
	安全性				
容器弁開放装置	外形				
	電気式				
ガス圧式					
バルブ類					
圧力調整器					
連結管・集合管					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備（その2）

起 動 用 ガ ス 容 器 等	起 動 用 器	外 形 表 示			
	※	ガ ス 量	本		
	容 器 弁	外 形 安 全 性			
	安 全 装 置	外 形 安 全 性			
選 択 弁	本 体	外 形 表 示 機 能			
		外 形 電 気 式 ガ ス 圧 式			
	開 放 装 置	外 形 電 気 式			
		外 形 機 能			
起 動 装 置	手 動 式 起 動 装 置	周 圍 の 状 況			
		操 作 箱			
		表 示			
		電 源 表 示 灯			
		音 響 警 報 起 動 用 ス イ ッ チ			
		放 出 用 ・ 非 常 停 止 用 ス イ ッ チ			
		表 示 灯			
	保 護 カ バ ー				
自 動 式 装 置	火 災 感 知 装 置	専 用 兼 用			
	自 動 ・ 手 動 切 替 装 置				
	自 動 ・ 手 動 切 替 表 示 灯				
警 報 装 置	外 形				
	音 響 警 報				
	音 声 警 報				
制 御 盤	周 圍 の 状 況				
	外 形				
	表 示				
	電 圧 計	V			
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類				
	ヒ ュ ー ズ 類	A			
	繼 電 器				
	表 示 灯				
	結 線 接 続				
	接 地				
	遅 延 装 置	秒			
	自 動 ・ 手 動 切 替 機 能				
	放 出 制 御 機 能				
制 御 盤 用 音 響 警 報 装 置					
予 備 品 等					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 ※印のあるものは、（その5）に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第7

ハロゲン化物消火設備（その3）

配管等	管 ・ 管 継 手					
	支持金具 ・ つり金具					
配管の安全装置等	安 全 装 置					
	破 壊 板					
消 火 剤 等 排 出 措 置						
圧 力 上 昇 防 止 措 置						
放 出 表 示 灯						
噴射ヘッド	外 形					
	放 射 障 害					
防 護 区 画	区 画 変 更 等					
	開口部の自動閉鎖装置	外 形				
		電気で作動するもの				
		ガス圧で作動するもの				
非常電源 (内蔵型)	外 形					
	表 示					
	端 子 電 圧		V			
	切 替 装 置					
	充 電 装 置					
	結 線 接 続					
ホ ー ス 等	周 囲 の 状 況					
	格 納 箱					
	ホ ー ス		m			
	ホ ー ス リ ー ル					
	ノ ズ ル					
	ノ ズ ル 開 閉 弁					
表 示 灯 ・ 標 識 (移 動 式)						
耐 震 措 置						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第 7

ハロゲン化物消火設備 (その 4)

総 合 点 検								
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置						
		遅 延 装 置		秒				
		開口部の自動閉鎖装置						
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁						
		配 管 ・ 配 管 接 続 部						
		放 出 表 示 灯						
	局所放出方式	警 報 装 置						
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁						
		配 管 ・ 配 管 接 続 部						
移動式	ノ ズ ル 開 閉 弁							
	ホ ー ス ・ ホ ー ス 接 続 部							
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

