

消防機関へ通報する火災報知設備点検票						
名 称					防 火 管理者	㊟
所 在					立会者	㊟
点検種別	機 器	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所属会社	社名 TEL			
	氏名 ㊟		住所			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
火 災 通 報 装 置 体	予 備 電 源	外 形				
		表 示				
		結 線 接 続				
		電 圧		V		
		切 替 装 置				
		充 電 装 置				
		周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示				
		ヒ ュ ー ズ 類		A		
		予 備 品 等				
		起動機能	手 動 起 動 装 置			
	連 動 起 動 機 能					
		優 先 通 報 機 能				
		通 報 頭 出 し 機 能				
		手 動 起 動 装 置 優 先 機 能				
		蓄 積 音 声 情 報 機 能				
		再 呼 出 し 機 能				
		通話機能等 (特定火災 通報装置を 除く。)	蓄積音声情報送出後の呼返し			
	不応答時の通報継続					
	切 替					
	通話終了後の呼返し					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第13

消防機関へ通報する火災報知設備（その2）

火 災 通 報 装 置	本 体	通話機能等 (特定火災 通報装置に 限る。)	ハンズフリー通話への移行					
			切替					
			電話回線の保持					
		モニター機能						
	遠 隔 起 動 装 置	周囲の状況						
		外形						
		表示機能						
		機						
	回 線 終 端 装 置 等	外形						
		予備電源	外形					
回線終端装置等との接続								
切替装置								
	充電装置							
消 防 機 関 へ 通 報 す る 火 災 報 知 設 備	発 信	周囲の状況						
		外形						
	機 能	押しボタン						
		連動起動機能						
	結線接続							
	標 識	標識板	外形					
			常夜灯					
標識灯								
備 考								
測 定 機 器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。