

12-3	(6)項イ (3)	病院及び有床診療所 又は有床助産所			
消火器	消令10 消則 6	全部			
大型消火器	消則 7	指定可燃物500倍以上			
屋内消火栓設備	消令11	一般 (内装条件あり)	(内装条件)	地階、無窓階、 4階以上	指定可燃物
		延べ面積700㎡以上 (1400㎡、2100㎡)	耐火・内装3倍 耐火又は準・内装2倍	床面積150㎡以上 (内装条件あり)	750倍 (可燃性液体類を除く)
SP設備	消令12	平屋以外	/	地階、無窓階	4階～10階以下
		延べ面積3,000㎡以上 (経過措置:令和7年6月30 日まで)		床面積1,000㎡ 以上	床面積1,500㎡以上
		/	11階以上	指定可燃物	/
		/	全部 (特定用途は全階設置)	1,000倍以上	/
水噴霧、泡、CO2 等	消令13 ～18	/	1. 屋上部分のヘリ発着場等 2. 道路の用に供される部分で床面積が屋上部分で600㎡以上それ 以外の部分400㎡以上 3. 自動車の修理又は整備の用に供する部分の床面積が地階又 は2階以上200㎡以上、1階500㎡以上 4. 駐車に供する部分の床面積が、地階又は2階以上200㎡以上、 1階500㎡以上、屋上300㎡以上 5. 昇降機等の機械装置による駐車場で車両収容台数10台以上 6. 電気室又はボイラー室等で床面積200㎡以上 7. 通信機器室で床面積500㎡以上 指定可燃物1000倍以上		
屋外消火栓設備	消令19	/	地上2階までの床面積 床面積の合計3,000㎡(耐火 9,000㎡)(準耐火6,000㎡) 以上 *同一敷地内で2棟以上ある時は、1階3m以下、2階5m以下の近接 建物は1棟と見なす。		
動力消防ポンプ設 備	消令20	/	1. 地下街を除く屋内消火栓設備の設置を要する防火対象物又は その部分 2. 屋外消火栓設備の設置を要する防火対象物 3. (6)項口で耐火・準耐火(内装あり)の場合、延べ面積1,000㎡以 上(倍読みなし)		
自動火災報知設 備	消令21	全部			

ガス漏れ火災警報設備	消令21の2	一般	温泉設備	
		地階の床面積の合計 1,000㎡以上	全部	
漏電火災警報器	消令22	一般	契約電流	設置要件 鉄網入りの壁又は、床又は、天井(下地材が準不燃材以外)で造られた建物に限られる。
		延べ面積300㎡以上	50Aを超える	
消防機関へ通報する火災報知設備	消令23	一般	緩和条件 1. 消防機関から著しく離れた場所 2. 消防機関から歩行距離500m以下の近い場所	
		全部		
非常警報設備	消令24	一般	地階、無窓階	
		収容人員20人以上		
		放送設備(ベル又はサイレン)		
			収容人員300人以上	地階を除く階数が11以上又は地階の階数が3以上の場合に設置
避難器具	消令25	収容人員		
		20人以上 (避難階は不要)	10人以上 (3階以上の階のうち、当該階から避難階又は、地上に直通する階段が2以上設けられていない階及び下階に(1)項から(4)項まで、(9)項、(12)項イ、(13)項イ、(14)項、(15)項があるもの)	
誘導灯	消令26	避難口誘導灯	通路誘導灯	
		全部		
				全部
排煙設備	消令28			
連結散水設備	消令28の2	地階の床面積の合計		
		700㎡以上		
連結送水管	消令29		1. 地階を除く階数が7以上 2. 地階を除く階数5以上で延べ面積6,000㎡以上 3. 道路の用に供される部分を有するもの	
非常用コンセント設備	消令29の2	地階を除く11階以上		
消防用水	消令27	敷地20,000㎡以上で1階、2階の床面積合計		高さ 31m以上
		耐火15,000㎡以上 準耐火10,000㎡以上 その他5,000㎡以上 *同一敷地内で2棟以上ある時は、1階3m以下、2階5m以下の近接建物は1棟と見なす。		地階を除き、延べ25,000㎡以上