

33	(18)項	延長50m以上のアーケード		
消火器	消令10 消則 6		1 地階・無窓階・3階以上の床面積50㎡以上 2 少量危険物、指定可燃物の貯蔵施設 3 変圧器等の電気設備のある場所 4 ボイラー、乾燥室等その他多量の火気を使用する場所	
大型消火器	消則 7	指定可燃物500倍以上		
屋内消火栓設備	消令11			指定可燃物
				750倍 (可燃性液体類を除く)
SP設備	消令12			
		11階以上	指定可燃物	
		全部 (特定用途は全階設置)	1,000倍以上	
水噴霧、泡、CO2 等	消令13 ~18			1.屋上部分のヘリ発着場等 2.道路の用に供される部分で床面積が屋上部分で600㎡以上それ以外の部分400㎡以上 3. 自動車の修理又は整備の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上200㎡以上、1階500㎡以上 4. 駐車に供する部分の床面積が、地階又は2階以上200㎡以上、1階500㎡以上、屋上300㎡以上 5. 昇降機等の機械装置による駐車場で車両収容台数10台以上 6. 電気室又はボイラー室等で床面積200㎡以上 7. 通信機器室で床面積500㎡以上
				指定可燃物1000倍以上
屋外消火栓設備	消令19	一般		
		(1)~(15)項に同じ		
動力消防ポンプ 設備	消令20			1. 地下街を除く屋内消火栓設備の設置を要する防火対象物又はその部分 2. 屋外消火栓設備の設置を要する防火対象物
自動火災報知設備	消令21			指定可燃物
				500倍以上
				1. 道路の用に供される部分で床面積が屋上部分で600㎡以上、それ以外の部分400㎡以上 2. 駐車に供する階のうち、地階又は2階以上で床面積が200㎡以上 3. 11階以上の階 4. 通信機器室で床面積500㎡以上

ガス漏れ火災警報設備	消令21の2		温泉設備	
			全部	
漏電火災警報器	消令22			
消防機関へ通報する火災報知設備	消令23			
非常警報設備	消令24			
避難器具	消令25		3階以上の階のうち、当該階から避難階又は、地上に直通する階段が2以上設けられていない階で収容人員10人以上	
誘導灯	消令26			
排煙設備	消令28			
連結散水設備	消令28の2			
連結送水管	消令29	全部		
非常用コンセント設備	消令29の2			
無線通信補助設備	消令29の3			
消防用水	消令27	(1)～(15)項に同じ		高さ31m以上
				地階を除き、延べ25,000㎡以上