

評価終了のお知らせ (令和6年2月)

◆性能評価委員会

令和6年2月22日(木)に開催された第50回性能評価委員会において2件の評価を終了した。

評価番号	防火対象物名称	申請者	特殊消防用設備等の種類
評防シー 065号	神戸アリーナプロジェクト	エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	大空間自然排煙設備
評防シー 066号	(仮称)内神田一丁目計画	三菱地所株式会社	NFシステム

◆消防設備システム評価委員会

令和6年2月21日(水)に開催された第63回消防設備システム評価委員会において3件の評価を終了した。

評価番号	防火対象物名称	申請者	消防設備システム評価の種類
評防シー 111号	長崎スタジアムシティプロジェクト	株式会社ジャパネットホールディングス	総合消防防災システム (多段階放送鳴動方式)
評防シー 112号	AT TOK 1-D Project	アセット・スリー特定目的会社	不活性ガス消火設備 (窒素の2分放射) 消火システムNN100-2M
評防シー 113号	(仮称)大同生命広島ビル 新築計画	大同生命保険株式会社	不活性ガス消火設備 (窒素の2分放射) 消火システムNN100-2M

◆ガス系消火設備等評価委員会

令和6年2月27日(火)開催の第337回ガス系消火設備等評価委員会において7件の評価を終了した。

評価番号	防火対象物名称等	申請者	消火剤名	防護区画名等
評ガー 1811号	Rapidus(株) 新工場IIM-1建設計画IIM-1	Rapidus株式会社	IG-541	2階 電気室N1 2階 電気室N3 2階 電気室S1 2階 電気室S3 (4区画)
評ガー 1812号	波崎/小型試験電気炉 建築工事	日本製鉄株式会社	窒素	主電気室 (1区画)
評ガー 1813号	(仮称)ASAMA2号棟	Mirai合同会社	窒素	2F MNR-B 2F MNR-A 2F データホール 2F B 3F データホール 1 3F データホール 2 4F データホール 1 4F データホール 2 (7区画)
評ガー 1814号	(仮称)錦三丁目 25番街区計画	三菱地所株式会社	窒素	B4~B3F 機械式駐車場 B4F DHC 中央監視室 B1F 防災センター 5F 非常用発電機室 (4区画)
評ガー 1815号	(仮称)GLP唐木田 データセンター 建設プロジェクト	多摩特定目的会社	窒素	1階 非常用発電機室 1 1階 非常用発電機室 2 1階 非常用発電機室 3 1階 非常用発電機室 4 2階 データホール 1 2階 データホール 2 2階 UPS室 3階 データホール 3階 UPS室 (9区画)
評ガー 1816号	品川開発プロジェクト (第I期)1街区	東日本旅客鉄道 株式会社	HFC- 227ea	PIT~B2F 機械式駐車場-1号機 PIT~B2F 機械式駐車場-2号機 3F、4F 非常用発電機室 (3区画)
評ガー 1817号	クラッシィタワー新宿御苑 工事名称:(仮称)新宿区 四谷4丁目計画	住友商事株式会社	窒素	立体駐車場 (1区画)