

評価終了のお知らせ (令和6年4月)

◆性能評価委員会

新規案件なし

◆消防設備システム評価委員会

新規案件なし

◆ガス系消火設備等評価委員会

令和6年4月25日(木)開催の第339回ガス系消火設備等評価委員会において2件の評価を終了しました。

評価番号	防火対象物名称等	申請者	消火剤名	防護区画名等
評ガ－ 1820号	平井五丁目駅前地区 第一種市街地再開発事業	平井五丁目駅前地区 市街地再開発組合	窒素	機械式駐車場 (1区画)
評ガ－ 1821号	(仮称) TOK 2B_1 新築工事 NRT076	TOK2 特定目的会社	IG-541	1F GR-1-1、GR-1-2、FUEL PUMP ROOM-1 2F ER-2-1、ER-2-2、GR-2-1、GR-2-2 3F GR-3-1、GR-3-2、DH-3 4F GR-4-1、GR-4-2、DH-4 5F GR-5-1、GR-5-2、DH-5 6F GR-6-1、GR-6-2、DH-6 7F GR-7-1、GR-7-2、DH-7 8F GR-8-1、GR-8-2、DH-8 (25区画)