

評価終了のお知らせ (令和6年9月)

◆性能評価委員会

新規案件なし

◆消防設備システム評価委員会

令和6年9月24日(火)開催の第66回消防設備システム評価委員会において6件の評価を終了しました。

評価番号	防火対象物名称	申請者	消防設備 システム評価の種類
評防シー 118号	札幌駅南口北4西3地区 第一種市街地再開発事業 N4北棟	札幌駅南口北4西3地区 市街地再開発組合	緩衝帯を有する 接続部の評価
評防シー 119号	札幌駅南口北4西3地区 第一種市街地再開発事業 N4南棟	札幌駅南口北4西3地区 市街地再開発組合	緩衝帯を有する 接続部の評価
評防シー 120号	神戸三宮雲井通5丁目地区 第一種市街地再開発事業施設 建築物等新築工事	雲井通5丁目再開発株式会社	不活性ガス消火設備 (窒素の2分放射) 消火システムNN100-2M
評防シー 121号	(仮称) 芝浦一丁目計画 第I期(S棟)新築工事 <PhaseIII>	野村不動産株式会社	不活性ガス消火設備 (窒素の2分放射) 消火システムNN100-2M
評防シー 122号	(仮称) 小舟町プロジェクト	DEH1株式会社	不活性ガス消火設備 (窒素の2分放射) 消火システムNN100-2M
評防シー 123号	エクイニクス・ジャパン (仮称) 彩都粟生北ビル 増築工事	エクイニクス・ハイパースケール1 ・ジャパン特定目的会社	不活性ガス消火設備 (窒素の2分放射) AWN-120

◆ガス系消火設備等評価委員会

令和6年9月25日（水）開催の第344回ガス系消火設備等評価委員会において4件の評価を終了しました。

評価番号	防火対象物名称等	申請者	消火剤名	防護区画名等
評ガー 1829号	馬毛島(R5)外来隊舎等 新設機械工事	防衛省 熊本防衛支局	窒素	1階 機械室2 1階 機械室3 2区画
評ガー 1830号	曾根崎データセンター	株式会社オプテージ	窒素	1F 防災センター 2F 特高受変電・発電機共通盤室 4F、5F、7F、8F、10F、11F、12F サーバ室 6F 中央監視室 6F、14F UPS室 12区画
評ガー 1831号	(仮称) S2 計画	第一生命保険株式会社 鹿島建設株式会社 ノリタケ株式会社	窒素	B1F 機械式駐車場 1区画
評ガー 1832号	県立西宮総合医療センター (仮称) 病院棟外建築工事	兵庫県病院局	窒素	3階 熱源機械室2 4階 電気機械室 4階 発電機室 3区画