

評価終了のお知らせ (令和6年12月)

◆性能評価委員会

新規案件なし

◆消防設備システム評価委員会

令和6年11月19日(火)開催の第67回消防設備システム評価委員会において評価終了を1件追加しました。

評価番号	防火対象物名称	申請者	消防設備 システム評価の種類
評防シー 124号	神戸市役所本庁舎2号館 再整備事業	(代表者)オリックス不動産株式会社	緩衝帯を有する 接続部の評価
評防シー 125号	AT OSK1 Project	OSK1特定目的会社	不活性ガス消火設備 (窒素の2分放射) 消火システムNN100-2M
評防シー 126号	(仮称) 茨木データセンター 新築工事	特定目的会社 ゼストホールディング	不活性ガス消火設備 (窒素の2分放射) 消火システムNN100-2M
評防シー 127号	(仮称) セコム三鷹第4センター 新築工事	セコムトラストシステムズ株式会社	不活性ガス消火設備 (窒素の2分放射) 消火システムNN100-2M

令和6年12月19日(木)開催の第68回消防設備システム評価委員会において2件の評価を終了しました。

評価番号	防火対象物名称	申請者	消防設備 システム評価の種類
評防シー 128号	松江データセンターパーク システムモジュール棟 建設工事	株式会社インターネット イニシアティブ	不活性ガス消火設備 (窒素の2分放射) 消火システムNN100-2M
評防シー 129号	(仮称) 関西新センター A棟 建設工事	ソフトバンク株式会社	不活性ガス消火設備 (窒素の2分放射) 消火システムNN100-2M

◆ガス系消火設備等評価委員会

令和6年12月26日(木)開催の第347回ガス系消火設備等評価委員会において7件の評価を終了しました。

評価番号	防火対象物名称等	申請者	消火剤名	防護区画名等
評ガー 1839号	宮崎田野ネットワーク センター新築工事	KDDI 株式会社	窒素	1階 オペレーション室 2階 通信機械室＋空調機械室 3階 通信機械室＋空調機械室 4階 通信機械室＋空調機械室 5階 通信機械室＋空調機械室 5区画
評ガー 1840号	(仮称) 那覇市おもろまち オフィスビル新築計画	ゴールデンシャワー 合同会社	窒素	立体駐車場 1区画
評ガー 1841号	明治記念大磯邸園西地区 1期(22)新営その他工事	国土交通省 関東地方整備局	窒素	1F 歴史展示室 1区画
評ガー 1842号	OMIYA SOUTHGATE 増築プロジェクト	新都心プロパティ 特定目的会社	窒素	B1～1階 機械式駐車1号機 B1～1階 機械式駐車2号機 B1～1階 機械式駐車3号機 3区画
評ガー 1843号	(仮称) 宝塚ホテル 跡地計画 北棟	阪急阪神不動産 株式会社	HFC-227ea	北棟 機械式駐車場1号機 北棟 機械式駐車場2号機 2区画
評ガー 1844号	備前焼ミュージアム 新築工事	備前市	窒素	1階 収蔵庫・前室1 2階 常設展示室 2階 企画展示室3 3区画
評ガー 1845号	(仮称) 新横浜三丁目 新築計画	阪急阪神不動産 株式会社	窒素	機械式駐車場 1区画