

評価終了のお知らせ（令和 7 年 6 月）

◆ 性能評価委員会

新規案件なし。

◆ 消防設備システム評価委員会

令和 7 年 6 月 11 日（水）開催の第 71 回消防設備システム評価委員会において 1 件の評価を終了しました。

評価番号	防 火 対 象 物 名 称	申請者	消防設備 システム評価の種類
評防シ－ 134号	大通西 4 南地区 第一種市街地再開発事業 施設建築物	大通西 4 南地区市街地再開発組合	緩衝帯を有する接続部 の評価方法

◆ ガス系消火設備等評価委員会

令和 7 年 6 月 30 日（月）開催の第 353 回ガス系消火設備等評価委員会において 4 件の評価を終了しました。

評価番号	防火対象物名称等	申請者	消火剤名	防護区画名等
評ガー 1862 号	中川水再生センター 主ポンプ棟受変電設備 再構築に伴う建築工事	東京都下水道局	窒素	特高受電室
評ガー 1863 号	(仮称) 相模原市中央区 宮下一丁目 224 番 327 建物 新築工事	アマゾン データサービス ジャパン合同会社	IG-541	1 階 GR-1-1、GR-1-2、 FUEL PUMP ROOM-1 2 階 GR-2-1、GR-2-2、DH-2 3 階 GR-3-1、GR-3-2、DH-3 4 階 GR-4-1、GR-4-2、DH-4 5 階 GR-5-1、GR-5-2、DH-5 6 階 GR-6-1、GR-6-2、DH-6 7 階 GR-7-1、ER-7-1
評ガー 1864 号	TRPJ 新築工事	住友不動産 株式会社	HFC-227 e a	ピット階～1 階機械式駐車場
評ガー 1865 号	小川駅西口地区 第一種市街地再開発 事業施設建築物	小川駅西口地区市 街地再開発組合	窒素	1～26 階住宅用機械式駐車場