

消防設備システム評価終了のお知らせ（令和7年12月）

◆ 消防設備システム評価委員会

令和7年12月2日（火）開催の第74回消防設備システム評価委員会において1件の評価を終了しました。

評価番号	防火対象物名称	申請者	消防設備システム評価の種類
評防シ- 139号	(仮称) KIX01Aデータセ ンター新築工事	ルイス特定目的会社	不活性ガス消火設備 (窒素の2分放射) 消火システムNN100-2M