

ガス系消火設備等評価終了のお知らせ (令和 8 年 2 月)

◆ ガス系消火設備等評価委員会

令和 8 年 2 月 27 日 (金) 開催の第 361 回ガス系消火設備等評価委員会において 2 件の評価を終了しました。

評価番号	防火対象物名称等	申請者	消火剤名	防護区画名等
評ガー 1883 号	(仮称) 精華町光台二丁目計画 新築工事	関西電力 サイラスワン OSK1 合同会社	窒素	1～2 階 特高電気室 101 1～2 階 特高電気室 102 2 階 データホール 201 2 階 データホール 202 3 階 データホール 301 3 階 データホール 302 4 階 データホール 401 4 階 データホール 402 (8 区画)
評ガー 1884 号	FPV 新工場改修工事	積水ソーラーフ ィルム株式会社	IG-541	4 階 調液室 3102 4 階 洗浄室 3107A 4 階 洗浄室 3107B (3 区画)