

消防設備システム評価終了のお知らせ (令和8年4月)

◆ 消防設備システム評価委員会

令和8年4月27日(月)開催の第77回消防設備システム評価委員会において3件の評価を終了しました。

評価番号	防火対象物名称	申請者	消防設備 システム評価の種類
評防シ - 146号	Toyota Woven City Ph1およびPh2.1	トヨタ自動車株式会社	緩衝帯を有する接続部の 評価
評防シ - 147号	SDCプロジェクト 3期棟新築工事	株式会社インターネット イニシアティブ	不活性ガス消火設備 (窒素の2分放射) 消火システムNN100-2M
評防シ - 148号	三会堂ビル新築工事	鹿島建設株式会社	不活性ガス消火設備 (窒素の2分放射) 消火システムNN100-2M