

認 定

消防用設備等認定委員会

4月30日開催の委員会において、3社3型式認定の消火設備について審議され、合格と判定された。

〔型式認定〕

金属製管継手及びバルブ類の基準（平成20年消防庁告示第31号）

認定番号	申請者名	種 別	型式記号	呼び径	最高使用圧力
PJ-316号	シーケー金属(株)	消火設備用ねじ継手	CK-20KF	20A,25A, 32A	2.0MPa
PJ-317号	(株)リケン CKJV	消火設備用ハウジング継手	i-0	50A,65A, 80A,100A, 125A,150A, 200A	2.0MPa

不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準（昭和51年消防庁告示第9号）

認定番号	申請者名	種 別	型式記号
よ-205号	(株)初田製作所	不活性ガス加圧用ガス容器容器弁	HFV-NP

性 能 評 定

消防防災用設備機器性能評定委員会

4月20日開催の委員会において、2社1型式、1型式変更の設備機器について審議され、合格と判定された。

〔型式〕

内燃機関を用いる加圧送水装置（平成4年消防危第26号）

評定番号	申請者名	種 別	型式記号	定格出力
評 2026-004 号	(株)荏原製作所	内燃機関を用いる加圧送水装置	250X150CJNFE	245KW

〔型式変更〕

合成界面活性剤泡フォームヘッド

評定番号	申請者名	種 別	型式記号	使用泡消火薬剤
221T120-1	能美防災(株)	合成界面活性剤泡 フォームヘッド	NHO45A	スノーラップ SD 泡第 19～20 号