

ガス系消火設備等評価終了のお知らせ (令和8年6月)

◆ ガス系消火設備等評価委員会

令和8年6月22日(月)開催の第365回ガス系消火設備等評価委員会において1件の評価を終了しました。

評価番号	防火対象物名称等	申請者	消火剤名	防護区画名等
評ガ 1894号	KDDI 多摩センター 第2ビル新築工事	KDDI株式会社	窒素	B1階特高電気室 (1区画) 1階～8階 通信機械室1、2 (16区画) 1階～8階 サブ変電室1、2 (16区画) 2階、3階 自家発電室 -1、2、3、4、5、6 (12区画) (計45区画)